

République Française

**Syndicat Intercommunal pour la Station d'Épuration de Montgazon,
Département d'Ille et Vilaine, canton de Châteaugiron
Siège à la mairie de Domloup**

Comité Syndical

Séance du 21 mars 2023 à 18h00

Extrait du registre des délibérations

Le mardi vingt et un mars deux mille vingt-trois à dix-huit heures le Comité Syndical du Syndicat Intercommunal de la Station d'Épuration de Montgazon (S.I.S.E.M.), régulièrement convoqué, s'est réuni en séance publique à la Mairie de DOMLOUP.

Étaient présents : Délégués avec voix délibérative : M. M Jacky LECHÂBLE, Jean-Claude BELINE, Denis GATEL, Marie AGEZ, Sébastien CHANCEREL, Jean-Marc DESHOMMES, Daniel PRODHOMME

Absent(e)s excusé(e)s : Délégués avec voix délibérative : Mme Véronique BESNARD

Délégués avec voix consultative : Monsieur Yves RENAULT, Madame Laëtitia MIRALLES

Monsieur Jean-Marc DESHOMMES est élu secrétaire de séance.

Le Président préside la séance et expose ce qui suit.

2023-21/03-03 Rapport annuel du délégataire 2021

Monsieur le Président donne la parole à Madame Albane LESVEQUE représentante du délégataire VEOLIA Eau.

Le délégataire produit chaque année à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité du service. Ce rapport est assorti d'une annexe permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public.

L'objectif de ce texte est de permettre une meilleure transparence de la gestion des délégataires de service public, dans le respect des principes de présentation comptable auxquels sont assujetties les sociétés délégataires. Il répond ainsi au souhait de faciliter l'information et le suivi des services publics par la collectivité responsable.

Un extrait des éléments les plus importants figurant dans le rapport annuel 2021 présenté par VEOLIA EAU a été transmis aux délégués du syndicat préalablement à la séance du Comité Syndical.

Madame Albane LESVEQUE présente le rapport du délégataire 2021.

Elle présente successivement :

Le contexte contractuel :

Début du contrat de délégation de service public : 01/03/2014

Fin du contrat : 28/02/2026

Délégataire : VEOLIA EAU- Compagnie Générale des Eaux

L'organisation locale de VEOLIA Eau et ses interlocuteurs au niveau du contrat

Les chiffres clés du service :

6 427 abonnés

Assiette de la redevance 974 720 m³

Volumes traités : 849 737 m³

3 postes de refoulement

Longueur du réseau : 4 km

Réseau de collecte 3 726 m

- Synthèse globale du système d'assainissement

Volumes entrés dans la STEP : 761 615 m³

Volumes déversés sur les déversoirs en tête de station : 290 m³

Volumes admis dans les files de traitement : 761 325 m³

Volumes traités : 849 737 m³

- Consommateurs

Prix global moyen de l'assainissement TTC (pour ne consommation annuelle de 120 m³) : 1.751 €/m³
(1.71 €/m³ en 2020)

Les Grands enjeux du service :

Réduction des eaux parasites arrivant à la station. Elles sont estimées aujourd'hui à 37% du volume entrant.

Déconnexion de l'entreprise SOJASUN

Projet de doublement de la filière de traitement permettant un agrandissement de la capacité épuratoire (aux alentours de 30 000 EH)

Les faits marquants de l'année :

Données clientèle :

Progression du nombre d'abonnés (+1.9 %) mais baisse de l'assiette (-2.4%).

Chateaugiron : +1.38% abonnés

Domloup : +2.77 %

Ossé : +3.45%

Station d'épuration :

Capacité organique : +76.2% de sa capacité (4 dépassements de charge)

Capacité hydraulique : 71.23% de sa capacité (34 jours de dépassement)

Modification du traitement des boues : installation d'une presse à vis en octobre 2021

Renouvellement :

- Programme de 6 opérations (filtre eau industrielle, préleveur entrée, analyseur MES, débitmètres polymère)
- Garantie : 19 616 € de dépenses (compresseur, débitmètres arrivées, armoire électrique)

Vie du service :

- Curage

Nombre de désobstructions sur réseau et branchement : 11

Nombre de désobstructions sur canalisation : 10

Taux de curage curatif : 70 u/1000 clients

Linéaire de réseau curé : 30 ml

- Inspection télévisée

Longueur de canalisation inspectée par caméra : 2 822 ml

Longueur de canalisation curée : 5 536 ml

- Devenir des boues et autres sous-produits

Masse de refus de dégrillage évacués : 12 t

Masse de sables évacués : 13 t

Volume de graisses évacuées : 32 m3

Production de boues 201.1 t

- Traitement des effluents

12 bilans 24h d'autosurveillance entrée sortie réalisés conformément à la réglementation

12 des bilans 24 h réalisés en sortie d'ouvrages d'épuration sont conformes aux objectifs de rejets fixés par arrêté préfectoral

24 bilans pour la DCO et les MES

Economie du contrat

VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX

Version Finale

Compte Annuel de Résultat de l'Exploitation Année 2021 (en application du décret du 14 mars 2005)

Collectivité: D3951 - SISEM MONTGAZON - ASST

Assainissement

LIBELLE	2020	2021	Ecart %
PRODUITS	852 075	1 000 711	17,44 %
Exploitation du service	515 996	629 254	
Collectivités et autres organismes publics	335 828	371 686	
Produits accessoires	251	- 230	
CHARGES	698 631	824 280	17,99 %
Personnel	75 323	93 678	
Energie électrique	62 651	58 164	
Produits de traitement	27 618	34 392	
Analyses	8 255	4 305	
Sous-traitance, matières et fournitures	80 394	147 688	
Impôts locaux et taxes	18 218	15 617	
Autres dépenses d'exploitation	16 381	7 908	
<i>télécommunications, poste et telegestion</i>	11 261	2 818	
<i>engins et véhicules</i>	7 028	8 413	
<i>informatique</i>	17 322	18 793	
<i>assurances</i>	2 993	2 286	
<i>locaux</i>	3 605	8 762	
<i>autres</i>	- 25 825	- 33 163	
Contribution des services centraux et recherche	26 284	36 173	
Collectivités et autres organismes publics	335 828	371 686	
Charges relatives aux renouvellements	41 546	48 047	
<i>pour garantie de continuité du service</i>	14 620	19 279	
<i>programme contractuel (renouvellements</i>	26 926	28 767	
Charges relatives aux investissements	4 637	4 706	
<i>programme contractuel (investissements</i>	4 637	4 706	
Pertes sur créances irrécouvrables-Contentieux rec	1 494	1 913	
RESULTAT AVANT IMPOT	153 444	176 431	14,98 %
Impôt sur les sociétés (calcul normatif)	42 964	48 518	
RESULTAT	110 479	127 913	15,78 %

Conforme à la circulaire FP2E de janvier 2006

16/03/2022

Préconisations et propositions d'amélioration

Améliorer l'étape de dégrillage en entrée de STEP
Mettre en place un épaisseur en amont du traitement des boues
Doublé la file de traitement des boues
Installation d'un débitmètre pour contrôler l'injection de chlorure ferrique

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, le Comité Syndical

- **Prend acte** du Rapport Annuel du Délégué 2021

Fait lesdits jour mois et an
Pour extrait certifié conforme,
Le Président, Jacky LECHÂBLE

